



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,5	0,8	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Alcaria dos Javazes								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Alcaria Longa								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ <b>-Jorge Paulo Colaço Rosa-</b>						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Alcaria Ruiva								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Alcaria Ruiva Algodor								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicitação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---				---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---				---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---				---			---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal				---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Álvares								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Mértola Amendoeira da Serra								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Amendoeira do Campo								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Alcaria Ruiva Azinhal								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		




Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,7	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Benviuda								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---				---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---				---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---				---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal				---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito santo Besteiros								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito santo Bicada								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Boisões								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Brites Gomes								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Castanhos								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Castelejo								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,1	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Corredoura								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		




 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	---
Freguesia de Alcaria Ruiva Corte Cobres								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicitação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,7	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Corte da Velha								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,1	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Mértola Corte Gafo de Baixo								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Mértola Corte Gafo de Cima								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Corte Pão e Água								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Alcaria Ruiva Corte Pequena								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,5	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Corte Pequena								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Diogo Martins								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		




Câmara Municipal de Mértola		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO <sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA				EDITAL n.º 59/2014		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,6	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	50	0	100%	2	2	100%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,02	<0,05	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	100	139	---	---	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	100	>300	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	407	487	0	100%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,4	7,5	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<15	0	100%	2	2	100%
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	3,1	0	100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<3	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,7	0	100%	2	2	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	39	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	<3	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	1500	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	12	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,02	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,02	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,02	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,02	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	31,5	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	9,32	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	31,7	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano(µg/L)	---	---	33,3	---	---	1	1	100%
<b>Total:</b>					100%	53	53	
Freguesia de Corte do Pinto, Mértola e Santana de Cambas ENXOÉ								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,1	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
<b>União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Espargosa</b>								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ <b>-Jorge Paulo Colaço Rosa-</b>						<b>Data da publicação:</b> <b>14 de maio de 2014</b>		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,1	0,2	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito santo Espírito santo								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,1	0,2	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Góis								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Alcaria Ruiva João Serra								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Lombardos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros <b>Manuel Galo</b>								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola _____ <b>-Jorge Paulo Colaço Rosa-</b>						<b>Data da publicação:</b> <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Martinhanes								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,6	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Mesquita								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---				---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---				---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---				---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal				---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodichlorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Moinhos de Vento								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Corcha								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Monte da Grade								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Alcaria Ruiva Monte da Légua								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Monte Figueiras								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,6	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Fialho								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Gatão								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		




 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Gato								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Ledo								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,6	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Negas								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,8	0,8	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Vicentes								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Monte Viegas								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Santana								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Morena								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
<b>Freguesia de Mértola Mosteiro</b>								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ <b>-Jorge Paulo Colaço Rosa-</b>						<b>Data da publicação:</b> <b>14 de maio de 2014</b>		




Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---				---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---				---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---				---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal				---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Namorados								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Navarro								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,2	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Penedos								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Penilhos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,1	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
<b>Freguesia de Santana de Cambas Pomarão</b>								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Quintã								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Quintã D.ª Maior								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	>1,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Roncão de Baixo								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		





Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercúrio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo Roncão de Cima								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Roncão de São Miguel								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
<b>Freguesia de Espírito Santo Roncão do Meio</b>								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicitação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal				---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---				---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---				---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---				---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal				---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---				---			---
Tricloroetano(µg/L)	---				---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---				---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---				---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---				---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromofórmio(µg/L)	---				---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---				---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---				---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros São João dos Caldeireiros								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Miguel do Pinheiro								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,4	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Pedro de Sólis								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Sebastião dos Carros								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,8	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Sapos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,5	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Espírito Santo								
Sedas								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,6	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Serranos								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Simões								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Tacões								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,3	0,3	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de Mértola Tamejoso								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,3	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	

**Freguesia de Alcaria Ruiva  
Vale de Açor de Baixo**


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

<p>O Presidente da Câmara Municipal de Mértola</p> <p align="center">-Jorge Paulo Colaço Rosa-</p>	<p>Data da publicação: 14 de maio de 2014</p>
--	---


 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,2	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	---
Freguesia de Alcaria Ruiva Vale de Açor de Cima								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	---	0,5	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	---	---	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	3	3	
Freguesia de Alcaria Ruiva Vale de Camelos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola						Data da publicação:		
-Jorge Paulo Colaço Rosa-						14 de maio de 2014		



 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,6	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Vargens								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,2	0,2	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---			---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---			---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---			---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---			---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---			---
Cor (mg/L PtCo)	20				---			---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---			---
Ferro (µg/L Fe)	200				---			---
Manganês (µg/L Mn)	50				---			---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---			---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---			---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---			---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---			---
Turvação (NTU)	4				---			---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---			---
Arsénio (µg/L As)	10				---			---
Benzeno (µg/L)	1,0				---			---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---			---
Boro (mg/L B)	1,0				---			---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---			---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---			---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---			---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---			---
Cianetos (µg/L CN)	50				---			---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---			---
Crómio (µg/L Cr)	50				---			---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---			---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---			---
Enterococos (N/100 mL)	0				---			---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---			---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---			---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---			---
Níquel (µg/L Ni)	20				---			---
Selénio (µg/L Se)	10				---			---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---			---
Sódio (mg/L Na)	200				---			---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---			---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---			---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---			---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---			---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---			---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---			---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---			---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---			---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---			---
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---			---
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---			---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
Freguesia de São João dos Caldeireiros Vasco Rodrigues								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: 14 de maio de 2014		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014 01 Janeiro a 31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	0,4	0,5	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	---	---	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	---	---	---
Nitratos <sup>3</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	---	---	---
Turvação (NTU)	4				---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0				---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---			---	---	---	---	---
<b>Total:</b>					100%	6	6	
União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Bartolomeu da Via Glória								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ -Jorge Paulo Colaço Rosa-						Data da publicação: <b>14 de maio de 2014</b>		

 <b>Câmara Municipal de Mértola</b>	<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO<sup>1</sup> DO CONCELHO DE MÉRTOLA</b>					<b>EDITAL n.º 59/2014</b>		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						<b>1º TRIMESTRE 2014</b> <b>01 Janeiro a</b> <b>31 Março</b>		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	128	128	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	128	128	100%
Desinfetante residual (mg/L)	0,4	<0,1	0,4	---	---	128	128	100%
Alumínio (µg/L Al)	200				---	2	2	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50				---	2	2	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	2	2	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal			---	---	2	2	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500				---	2	2	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0				---	2	2	---
Cor (mg/L PtCo)	20				---	2	2	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9				---	2	2	---
Ferro (µg/L Fe)	200				---	1	1	---
Manganês (µg/L Mn)	50				---	2	2	---
Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50				---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5				---	1	1	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5				---	2	2	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3				---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3				---	0	0	---
Turvação (NTU)	4				---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	5				---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10				---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0				---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010				---	1	1	---
Boro (mg/L B)	1,0				---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10				---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0				---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	1	1	---
Chumbo (µg/L Pb)	25				---	1	1	---
Cianetos (µg/L CN)	50				---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0				---	1	1	---
Crómio (µg/L Cr)	50				---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0				---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---			---	---	1	1	---
Enterococos (N/100 mL)	0				---	1	1	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5				---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	1	1	---
Mercurio (µg/L Hg)	1				---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20				---	1	1	---
Selénio (µg/L Se)	10				---	0	0	---
Cloretos (mg/L Cl)	250				---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200				---	0	0	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250				---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10				---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/L)	---			---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---			---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10				---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	1	1	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	1	1	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	1	1	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	1	1	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100				---	0	0	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	1	1	---
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	1	1	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---			---	---	1	1	---
Dibromochlorometano(µg/L)	---			---	---	1	1	---
<b>Total:</b>					100%	422	422	
<b>Concelho de Mértola</b>								
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):</b>								
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola  _____ <b>-Jorge Paulo Colaço Rosa-</b>						<b>Data da publicação:</b> <b>14 de maio de 2014</b>		